



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18 апреля 2022,

№ 01-10-200

О проведении смотра - конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Южного административного округа города Москвы

В соответствии с приказом МЧС России от 04.02.2022 № 70 «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях», приказом руководителя гражданской обороны города Москвы от 12.08.2021 № 1-РГО «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в городе Москве», руководствуясь Правилами эксплуатации защитных сооружений, утвержденными приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный номер - 4317) и в целях сохранения и обеспечения контроля за использованием имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны Южного административного округа города Москвы, обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использованию по назначению:

1. Создать Окружную комиссию по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Южного административного округа города Москвы (далее - Комиссия).

2. Утвердить:

2.1. Состав Комиссии (приложение 1).

2.2. Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Южного административного округа города Москвы (приложение 2).

3. **Главам управ районов** совместно с собственниками (владельцами, пользователями), эксплуатирующими защитные сооружения гражданской обороны, **ежегодно** в соответствии с Планом основных мероприятий Южного административного округа города Москвы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год принимать участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в Южном административном округе города Москвы в части касающейся.

4. **Управлению по ЮАО Департамента ГОЧСиПБ ежегодно:**

4.1. По согласованию с **Управлением по ЮАО Главного управления МЧС России по городу Москве** определять и доводить до управ районов, расположенных на территории ЮАО города Москвы, этапы и сроки проведения смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в Южном административном округе города Москвы.

4.2. Представлять в Управление по ЮАО Главного управления МЧС России по городу Москве отчетные материалы по итогам проведения смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в Южном административном округе города Москвы.

5. Главам управ районов ежегодно:

5.1. Обеспечивать проведение районного смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны.

5.2. Совместно с **Управлением по ЮАО Главного управления МЧС России по городу Москве** информировать собственников (владельцев, пользователей) защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на соответствующих территориях, о сроках и порядке проведения смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны

5.3. Предоставлять в **Управление по ЮАО Департамента ГОЧСиПБ** отчетные материалы по итогам проведения смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в районе и предложения по сохранению имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны, обеспечению требуемых условий содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, поддержанию защитных сооружений гражданской обороны в постоянной готовности к использованию по назначению.

6. **Управлению по ЮАО Главного управления МЧС России по городу Москве** совместно с **Управлением по ЮАО Департамента ГОЧСиПБ** оказывать методическую помощь по вопросам организации и реализации мероприятий смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя префекта **Концевую Л.В.**

И.о. префекта

Л.В. Концевая

Приложение 1

к распоряжению префектуры

от 18.04.2022 № 01-10-200

Состав

**Окружной комиссии по проведению смотра-конкурса
на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны,
расположенных на территории Южного административного округа
города Москвы**

Председатель Комиссии:

Челышев А.В. - префект

Заместители председателя Комиссии:

Концевая Л.В. - первый заместитель префекта

Мельников Д.М. - начальник Управления по ЮАО Главного управления МЧС России по городу Москве

Коротчик А.А. - начальник Управления по ЮАО Департамента ГОЧСиПБ

Члены Комиссии:

Овчинников В.И. - заместитель начальника Управления – начальник отдела гражданской защиты Управления по ЮАО Главного управления МЧС России по городу Москве

Кривошеева Т.В. - заместитель начальника Управления по ЮАО Департамента ГОЧСиПБ

Василенков А.А. - главный специалист-эксперт отдела гражданской защиты Управления по ЮАО Главного управления МЧС России по городу Москве

Абрамов А.В. - главный специалист Службы ГО и ЧС по ЮАО Департамента ГОЧСиПБ

Главы управ районов

Секретарь Комиссии:

Галинин С.В. - советник Управления ЖКХиБ

Приложение 2

к распоряжению префектуры

от 18.04.2022. № 01-10-200

**Положение
о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание
защитных сооружений гражданской обороны, расположенных
на территории Южного административного округа города Москвы**

1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО), расположенных на территории Южного административного округа города Москвы.

2. Правовую основу проведения смотра-конкурса составляют федеральные законы от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», а также приказы МЧС России от 05.04.1996 № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» (далее - Правила), от 04.02.2022 № 70 «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях» и приказа руководителя гражданской обороны города Москвы от 12.08.2021 № 1-РГО «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в городе Москве».

2. Цели и задачи проведения смотра-конкурса

1. Смотр-конкурс проводится в целях:

- оценки состояния работы по совершенствованию защиты и жизнеобеспечения населения, обеспечению бесперебойного функционирования объектов экономики в условиях возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также военного времени в Южном административном округе города Москвы (далее - ЮАО Москвы);
- сохранения имеющегося фонда ЗС ГО, обеспечения требуемых

условий их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использованию по назначению;

- формирования общественного мнения о важности и необходимости заблаговременного проведения инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, связанных с предоставлением населению средств коллективной защиты.

2. Основными задачами смотра-конкурса являются:

- выявление эффективных форм и способов использования фонда ЗС ГО в условиях мирного времени для поддержания в готовности к приему укрываемого населения;

- обеспечение сохранности фонда ЗС ГО и их готовности к использованию по назначению;

- обеспечение постоянного контроля за ведением учета ЗС ГО, их состоянием и использованием.

3. Порядок проведения смотра-конкурса

1. Участие в смотре-конкурсе является добровольным.

2. Смотр-конкурс организовывается и проводится в отношении убежищ с учетом их вместимости, разделенных на следующие группы:

I группа - убежища вместимостью до 150 человек;

II группа - убежища вместимостью от 150 до 600 человек;

III группа - убежища вместимостью от 600 человек и более.

В каждой группе присуждаются три призовых места.

3. Смотр-конкурс проводится ежегодно в сроки, установленные настоящим положением в 2 этапа:

- **на первом этапе** комиссиями управ районов по проведению смотра-конкурса проверяется состояние и документация всех убежищ, имеющих в районе, заявленных для участия в конкурсе и определяются лучшие убежища, которые представляются на второй этап смотра-конкурса. Срок проведения январь-май.

Составы районных комиссий по проведению смотра-конкурса утверждаются соответствующими руководителями управ районов по согласованию с начальником Управления по ЮАО Главного управления МЧС России по городу Москве.

- **на втором этапе** окружной комиссией определяются лучшие убежища в ЮАО Москвы, представляемые для участия в городском смотре-конкурсе. Срок проведения июнь-август.

4. Оценка состояния ЗС ГО при проведении смотра-конкурса на лучшее содержание ЗС ГО (далее - оценка) осуществляется на первом этапе смотра-конкурса в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

5. Результаты оценки отражаются в протоколе состояния ЗС ГО, представленного на смотр-конкурс согласно приложению № 2 к настоящему Положению, с приложением фотоматериалов (не менее 20 качественных

фотографий с разрешением не менее 3000x2000 пикселей), отражающих реальное состояние ЗС ГО, в том числе:

- фильтровентиляционного оборудования (в каком состоянии находятся установленные фильтры, дата их изготовления);
- защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставень;
- элементов систем жизнеобеспечения (электроснабжения, в том числе дизельных станций, водоснабжения, водоотведения, отопления, технологии обитания, противопожарного оборудования);
- строительных конструкций (стен, колонн, полов и перекрытий);
- качество и правильность окраски инженерных систем (в соответствии с Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583);
- наличие документации и наглядных пособий.

6. Победители смотра-конкурса определяются по наибольшей сумме баллов, набранной в соответствии с настоящим Положением.

4. Подведение итогов смотра-конкурса

1. Комиссии управ районов, расположенных на территории ЮАО Москвы, представляют **в срок не позднее 5 июля** в окружную комиссию результаты проведения смотра-конкурса в районах в составе следующих материалов по ЗС ГО, занявших три призовых места в каждой из трех вышеуказанных групп:

- копия акта по итогам смотра-конкурса, (в сканированном виде в формате *.pdf), в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению;

- копии протоколов состояния ЗС ГО, представленного на смотр-конкурс (в сканированном виде в формате *.pdf) с приложением таблицы 1 (в формате *.xls) в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению;

- копии фотоматериалов (в формате *.jpg, каждое фото - в отдельном файле), именованных: №-элемент, где № - номер в реестре ЗС ГО МЧС России, элемент - наименование элемента ЗС ГО, представленного на фото.

2. Окружная комиссия **в срок не позднее 25 июля** организует рассмотрение и анализ представленных собранных отчетных материалов о проведении смотра-конкурса в районе;

3. Итоги рассмотрения представленных документов оформляются в акте об итогах смотра-конкурса на лучшее содержание ЗС ГО, расположенных на территории ЮАО Москвы в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.

Приложение № 1
к Положению о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Южного административного округа города Москвы

**Оценка состояния защитного сооружения гражданской обороны при проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны
(максимально возможное количество баллов - 3000)**

При наличии недостатков из максимального количества баллов вычитается сумма баллов, снижающая оценку защитного сооружения гражданской обороны (далее - ЗС ГО).

Основные недостатки, снижающие готовность ЗС ГО	Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО
При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств	
Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей)	убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей
В защитных конструкциях (стенах, перекрытиях) имеются проёмы, не предусмотренные проектом	500
Неисправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины	10 (за каждую дверь, ставень)
Неисправны противовзрывные устройства, а именно малогабаритные защитные секции (МЗС), унифицированные защитные секции (УЗС), клапан избыточного давления (КИД), установлены негерметично, сопряженные детали не смазаны	10 (за каждое устройство)
Гермоклапаны (ГК) не исправны, закрываются с применением инструмента	20 (за каждый ГК)
Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др.	5 (за каждое наименование)
Помещения убежища влажные, имеют протечки	30
Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводятся	50
Примечание. При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в	

Основные недостатки, снижающие готовность ЗС ГО	Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО
количестве 50 (с приложением фотографий, подтверждающих наличие указанного элемента).	
При оценке состояния инженерно-технического обслуживания	
Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истёк (свыше 20 лет)	60 (за каждый комплект)
Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации	30
Отсутствуют отдельные виды оборудования предусмотренные проектом.	60 (за каждый агрегат)
Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету	15
Емкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции	10
Не исправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура	20 (за каждый прибор)
Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме, находится в неисправном состоянии	200
<i>Примечание.</i> Наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнеобеспечения убежища в автономном режиме, обязательно (согласно проектной документации).	
Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка)	20 (за каждое наименование)
В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и др.)	10 (за каждый прибор)
В сооружении отсутствуют телефонная связь с пунктом управления	50
При оценке технической и эксплуатационной документации	
В защитном сооружении отсутствуют:	
- график приведения защитного сооружения в готовность;	50
- паспорт защитного сооружения;	20
- журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения;	10
- журнал проверки состояния защитного сооружения;	10
- правила поведения укрываемых;	10
- план внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств;	10 (по каждой из сетей)
- план защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации;	10
- инструкции постам по эксплуатации	10

Основные недостатки, снижающие готовность ЗС ГО	Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО
фильтровентиляционного и другого оборудования	(по каждой из систем)
При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений	
Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований Правил	100
Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых	150
Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным Правилами	100
При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми	
Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены	100
Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей	300
При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживании населения	
Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным назначением в народнохозяйственных целях	50
Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.)	100
<i>В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств</i>	

Приложение № 2
к Положению о проведении смотра-конкурса на
лучшее содержание защитных сооружений
гражданской обороны, расположенных на
территории Южного административного округа
города Москвы

ПРОТОКОЛ № _____
состояния защитного сооружения гражданской обороны,
представленного на смотр-конкурс

_____ 202_ г.
(район)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – (ФИО, должность)

Заместитель председателя комиссии – (ФИО, должность)

Члены комиссии – (ФИО, должность)

Секретарь комиссии – (ФИО, должность)

Установила:

Владелец (балансодержатель) защитного сооружения гражданской обороны
(далее – ЗС ГО): № в реестре ЗС ГО МЧС России _____ инв. № _____
расположенного по адресу: _____
введенного в эксплуатацию _____

Согласно проекту ЗС ГО предназначено для укрытия в особый период
НР _____ чел. (трудоспособного населения _____ чел., нетранспортабельных
больных _____ чел.).

В мирное время используется как _____

Провела оценку готовности ЗС ГО _____



Таблица 1

№ п/п	Наименование проверяемого вопроса	Отмеченные недостатки	Количество баллов, снижающие оценку
<i>Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа</i>			
1	Наличие знака, таблички		
2	Наличие клиньев под двери		
3	Исправность запоров		
4	Плотность прилегания, плавность хода		
5	Нумерация дверей		
6	Стрелки «Откр», «Закр»		
7	Внешний вид дверей		
8	Исправность запоров, плотность прилегания герметических дверей (ГД), защитных герметических дверей (ЗГД)		
9	Качество уплотнительной резины, внешний вид		
10	Состояние ограждающих конструкций		
11	Герметичность		
12	Наличие протечек		
13	Состояние малогабаритных защитных секций (МЗС), унифицированных защитных секций (УЗС), клапанов избыточного давления (КИД)		
14	Проведение планово-предупредительного ремонта		
<i>Документация</i> (примечание: необходимая документация вывешивается на рабочих местах)			
15	Паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана, экспликации помещений		
16	Журнал проверки состояния ЗС ГО		
17	Сигналы оповещения гражданской обороны		
18	План перевода ЗС ГО на режим по прямому назначению		
19	План ЗС ГО с указанием всех помещений и находящихся в них оборудования и путей эвакуации		
20	Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств		
21	Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗСГО		
22	Эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО		

№ п/п	Наименование проверяемого вопроса	Отмеченные недостатки	Количество баллов, снижающие оценку
23	Эксплуатационная схема систем водоснабжения и канализации ЗС ГО		
24	Эксплуатационная схема систем электроснабжения ЗС ГО		
25	Инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования		
26	Инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты		
27	Инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования		
28	Правила пользования приборами		
29	Инструкция по обслуживанию дизельной электростанции (ДЭС)		
30	Инструкция по противопожарной безопасности		
31	Журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС ГО		
32	Журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью		
33	Журнал учета работы ДЭС		
34	Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования		
35	Схема эвакуации укрываемых		
36	Список телефонов		
<i>Связь</i>			
37	Наличие и исправность радиоточки		
38	Наличие телефонной точки и исправность телефона		
<i>Обслуживание</i>			
39	Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (для каждой смены отдельно)		
40	Схема размещения постов на плане ЗС ГО		
41	Обязанности личного состава звеньев (постов)		
42	Перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для личного состава		
43	Список и наличие инструментов согласно норм оснащения		

№ п/п	Наименование проверяемого вопроса	Отмеченные недостатки	Количество баллов, снижающие оценку
<i>Фильтровентиляция</i>			
44	Дата изготовителя фильтра-поглотителя (ФП)		
45	Наличие ключа гермоклапана		
46	Расцветка воздухопроводов		
47	Эксплуатационная схема вентиляции		
48	Инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования		
49	Инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования		
50	Установка ФП по сопротивлению		
51	Внешний вид ФП		
52	Проверка работы агрегатов		
53	Трубка подпоромера		
54	Фильтры ячеистые противопыльные (ФЯРы или ФЯПы)		
55	Тягонапоромер		
56	Нумерация гермоклапанов (ГК), обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование		
57	График, время работы фильтровентиляционного оборудования (ФВО) в ручном режиме		
58	Герметичность по проекту и фактически (мм. вод. столба). График, акт проверки исправности		
<i>Электроснабжение</i>			
59	Эксплуатационная схема энергоснабжения ЗС ГО		
60	Исправность электрооборудования		
61	Аварийное освещение		
<i>ДЭС (примечание: при наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в автономном режиме, оценивать согласно технической документации на это оборудование)</i>			
62	Эксплуатационная схема ДЭС		
63	Вентиляция приток - вытяжка		
64	Журнал учета запуска и работы ДЭС		
65	Теплоизоляция выхлопной трубы		
66	Компенсатор		
67	Резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение)		
68	Противопожарный щит, огнетушители		

№ п/п	Наименование проверяемого вопроса	Отмеченные недостатки	Количество баллов, снижающие оценку
69	Щит переключения на аварийное освещение		
70	Аккумуляторы и их зарядка		
71	Наличие инструмента, наушников, глушителей и т.д.		
72	Инструкция по обеспечению ДЭС и по технике безопасности		
<i>Водоснабжение</i>			
73	Эксплуатационная схема водоснабжения		
74	Расцветка труб		
75	Наличие резервуаров (проточность), их емкость		
76	Водомерное стекло		
77	Краны водораздаточные		
78	Люки в баках аварийного запаса воды		
79	Наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды		
<i>Канализация</i>			
80	Наличие приборов, смывных бачков		
81	Наличие фекального насоса		
82	Задвижка «Лудло»		
83	Наличие крышки в фекальную ёмкость и отверстий		
84	Проверка работы фекального насоса		
<i>Запасной выход</i>			
85	Надпись на дверях (ставнях)		
86	Лестницы, скобы		
87	Жалюзи, решетки, сетки предохранительные		
<i>Оголовки</i>			
88	Расчетное удаление		
89	Защитные секции УЗС, МЗС их установки		
90	Приток-вытяжка на каком удалении приток-вытяжка от ДЭС		
91	Защита от атмосферных осадков		
92	Итого снято баллов по всем проверенным вопросам		
<i>12. Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве защитного сооружения гражданской обороны на особый период:</i> _____ _____ _____			

№ п/п	Наименование проверяемого вопроса	Отмеченные недостатки	Количество баллов, снижающие оценку

Состояние защитного сооружения оценено в _____ баллов

Председатель комиссии –

_____ (Дата) _____ (Подпись) _____ (Фамилия, инициалы)

Заместитель председателя комиссии

_____ (Дата) _____ (Подпись) _____ (Фамилия, инициалы)

Члены комиссии –

_____ (Дата) _____ (Подпись) _____ (Фамилия, инициалы)

_____ (Дата) _____ (Подпись) _____ (Фамилия, инициалы)

_____ (Дата) _____ (Подпись) _____ (Фамилия, инициалы)

Секретарь комиссии –

_____ (Дата) _____ (Подпись) _____ (Фамилия, инициалы)

Приложение № 3
к Положению о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Южного административного округа города Москвы

АКТ № _____

об итогах смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны

_____ 202_ г.
(район) « ____ » _____

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – (ФИО, должность)

Заместитель председателя комиссии – (ФИО, должность)

Члены комиссии – (ФИО, должность)

Секретарь комиссии – (ФИО, должность)

1. В соответствии с приказом МЧС России от 04.02.2022 № 70 «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях» и распоряжением префектуры Южного административного округа г. Москвы от « ____ » _____ 202_ г. № _____ «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Южного административного округа города Москвы» комиссия подвела итоги смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Южного административного округа города _____ Москвы (далее – ЗС ГО) в _____ (указать район).

2. После рассмотрения представленных документов (материалов) комиссия решила:



по результатам подведения итогов смотра-конкурса на лучшее содержание ЗС ГО в _____ (указать район) места среди ЗС ГО распределить следующим образом:

I группа – убежища вместимостью до 150 человек:

1 место ЗС ГО _____;
 2 место ЗС ГО _____;
 3 место ЗС ГО _____.

II группа – убежища вместимостью от 150 до 600 человек:

1 место ЗС ГО _____;
 2 место ЗС ГО _____;
 3 место ЗС ГО _____.

III группа - убежища вместимостью свыше 600 человек:

1 место ЗС ГО _____;
 2 место ЗС ГО _____;
 3 место ЗС ГО _____.

Победителей и призеров смотра-конкурса в _____
 (указать район) представить к участию на втором этапе смотра-конкурса.

Председатель комиссии:

 (Подпись)

 (ФИО)

Заместитель председателя
 комиссии:

 (Подпись)

 (ФИО)

Члены комиссии:

 (Подпись)

 (ФИО)

 (Подпись)

 (ФИО)

 (Подпись)

 (ФИО)

Секретарь комиссии

 (Подпись)

 (ФИО)